



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL
CNPJ: 10.331.797/0001-63
www.cisab.com.br

ESCLARECIMENTO 01

Edital 006/2018 - Retificado

Questionamento:

Conforme anexo do edital, no item listagem de peças para kit cavalete, onde se pede Cotovelo de 90° de ferro galvanizado com adaptador para tubo PEAD (3/4" x 20), Cotovelo de 90° de ferro galvanizado com adaptador para tubo PEAD (1/2" x 20) , o cotovelo para estes itens ele de ferro fundido conforme uma das especificações do principal fabricante do mercado , aonde se pede (Cotovelo com adaptador para tubo PEAD: deverá possuir laudo de atendimento às exigências da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, emitido por laboratório qualificado. Deve também atender às Normas da ABNT: NBR 6943; NBR 6323; NBR 7423; NBR ISO 7-1; SABESP – NTS-179). Essas nbr exigidas são para conexões galvanizadas, e não para cotovelo pead conforme exigência de edital. Sendo outra observação para laudo de laboratório, aumento muito o custo do material, assim podendo frustrar os itens mediante preço referência, pois conforme as exigências do edital, sendo assim se o edital permanecer com estas exigências, acho que o Cisab precisaria de outro preço de referência, pois o item que atende para estas especificações só é Tupy, pois o preço de mercado desse cotovelo é media 20 a 30 reais, quase metade do preço do kit.

Esclarecimento:

As normas técnicas e laudos referidos estão sendo solicitados para o Cotovelo com adaptador para tubo PEAD, itens 01 das Planilhas de Listagem de Peças (Cotovelo de 90° **ferro fundido galvanizado** com adaptador para tubo PEAD $\frac{3}{4}$ para 20mm). Como pode-se verificar, trata de conexão galvanizada. As especificações dos itens do edital foram elaboradas pelos órgãos participantes do processo, conforme necessidade de cada um. Sendo assim, para atender o SAAE de Viçosa, são esses os requisitos. Além disso, as médias de preços levantadas condizem com o que foi apontado pela requerente.

Joel de Paiva Pires
Pregoeiro

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701 – Bairro Centro
36.570-101 – Viçosa – Minas Gerais