



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL
CNPJ: 10.331.797/0001-63
www.cisab.com.br

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCLARECIMENTO 3

SOLICITANTE: Projesan Saneamento Ambiental Ltda

QUESTIONAMENTO:

Qual será o volume solicitado a cada entrega do item 5 (Ácido Fluossilícico)? Caminhão truck a granel com bomba para descarga? Qual a capacidade do tanque de armazenagem do referido item?

ESCLARECIMENTO:

Sobre o esclarecimento referente ao volume de cada entrega, o termo de referência, parte integrante do edital, estabelece no item 6.2 que “A entrega dos produtos nos municípios solicitantes poderá ser parcelada em até três vezes, exceto para os itens 10, 16 e 17 (hidróxido de cálcio em suspensão aquosa) e 11 (policloreto de alumínio), que têm previsão aproximada de uma entrega por mês, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, devendo ser acordadas as datas entre o fornecedor e a autarquia/prefeitura.”, isso quer dizer que de acordo com cada demanda dos municípios, a entrega poderá ser dividida dentro destes limites estabelecidos.

A entrega do item 5 deverá se proceder de acordo com o Termo de Referência, anexo I do Edital, devem ser realizadas “Entrega em cargas de aproximadamente 10.000 litros em caminhão tanque certificado.”

Sobre o tanque de armazenamento, o SAAE de Viçosa, demandante do item, possui tanque com a capacidade de 7.000 litros e dois tanques com a capacidade de 1.000 cada.

QUESTIONAMENTO:

Qual será o volume solicitado a cada entrega do item 16 Hidróxido Cálcio Suspensão?

ESCLARECIMENTO:

Para o referido item, conforme consta no edital, mais precisamente no Termo de Referência, Anexo I, o item tem previsão aproximada de uma entrega por mês, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, devendo ser acordadas as datas entre o fornecedor e a autarquia/prefeitura.

QUESTIONAMENTO:

Caminhão truck a granel com bomba para descarga?

ESCLARECIMENTO:

Conforme consta no edital, mais precisamente no Termo de Referência, Anexo I, as Entregas serão realizadas em cargas de aproximadamente 12.000 litros em caminhão tanque certificado.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL
CNPJ: 10.331.797/0001-63
www.cisab.com.br

QUESTIONAMENTO:

Qual a capacidade do tanque de armazenagem do referido item?

ESCLARECIMENTO:


Conforme consta no edital, mais precisamente no Termo de Referência, Anexo I, as bombas de recirculação e dosagem do hidróxido de cálcio em suspensão serão utilizadas em tanque de 20.000L.

QUESTIONAMENTO:

Qual fornecedor atual e valor para os itens 5 e 16 ?

ESCLARECIMENTO:

ITEM	FORNECEDOR ATUAL	VALOR ARP002/2020
5	BAUMINAS	3,75
16	MIKA	1,00


Marcos Creyson Calegari
Pregoeiro