



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA  
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
www.cisab.com.br

## PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

### AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

#### ESCLARECIMENTO 5

**SOLICITANTE:** CARMEUSE BRASIL

**QUESTIONAMENTO:**

Para o DEMAES Ponte Nova, quais são os modelos das bombas, helicoidal e recirculação, que o vencedor deverá ceder em comodato?

**ESCLARECIMENTO:**

Bomba Helicoidal: BOMBA NEMO NM011BY02S12B;

Bomba de recirculação: BOMBA AUTOASPIRANTE BCA-40 2" 2CV TRIFASICA

**QUESTIONAMENTO:**

A bomba dosadora deverá dispor de dispositivo para controle de vazão (inversor de frequência)?

**ESCLARECIMENTO:**


A bomba dosadora tem que ter um painel com inversor de frequência e uma partida direta com timer para bomba de recirculação.

**QUESTIONAMENTO:**

Os materiais elétricos e hidráulicos necessários à instalação das bombas serão fornecidos pelo DEMAES Ponte Nova?

**ESCLARECIMENTO:**

Materiais elétricos e hidráulicos fornecidos pela contratada.

  
Marcos Creyson Calegari  
Pregoeiro