



PREGÃO PRESENCIAL 014/2021

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E AFINS

ESCLARECIMENTO

SOLICITANTE: Saga Medição Ltda

QUESTIONAMENTO: Referente ao item 2, em que é solicitado o medidor Unijato 3,0XDN15X165, solicitamos esclarecimento devido a incompatibilidade de modelo x comprimento. Para que seja possível o atendimento do medidor de Qmáx 3,0X DN15 e comprimento 165mm deve-se alterar o princípio para multijato. Caso opte por manter o princípio unijato, o medidor passaria obrigatoriamente para o comprimento de 115mm.

ESCLARECIMENTO: Informamos que a descrição do item 02 é a mesma utilizada pelo CISAB em compras anteriores e nessas ocasiões não houve nenhum tipo de questionamento por parte dos fornecedores, portanto o descritivo técnico será mantido.

QUESTIONAMENTO: ITEM 07, 08 e 09: Tendo em vista que os medidores de maior capacidade como, por exemplo, a partir de 7 m³/h não são montados em nicho ou locais de difícil acesso, não há extrema necessidade da relojoaria giratória. Considerando ainda que os modelos de mesma capacidade e de muitos fabricantes possuem relojoaria plana e fixa, visando aumentar a quantidade de ofertantes para este item, solicitamos que seja aceito o medidor com a relojoaria plana não orientável.

- É requerido nos itens 7,8 e 9, "Deve ser fornecido junto com cada hidrômetro Sensor Reed Switch, com cabo com comprimento mínimo de 2 metros". Solicitamos a abrangência para o fornecimento do Sensor Reed Switch, com cabo de comprimento mínimo de 1,5 metros.

ESCLARECIMENTO: Informamos que para os itens 07, 08 e 09 serão aceitas propostas de medidores com a relojoaria plana não orientável. E que para os mesmos itens também serão aceitas propostas cujo comprimento do cabo do Sensor Reed Switch seja de no mínimo 1,5 metros.

Marcos Creyson Calegari

PREGOEIRO