



---

**ESCLARECIMENTOS - EDITAL 19/2023**

---

Yasmim Tainá Almeida &lt;licitacao@sagametais.com.br&gt;

10 de agosto de 2023 às 14:12

Para: licitacaocisab@gmail.com

Cc: Rafaela Rosana Pereira &lt;rafaela.pereira@sagametais.com.br&gt;, Ingrid Alkmim &lt;comercial4@sagametais.com.br&gt;

Prezados,

Boa tarde!

Referente ao edital nº 19/2023, solicitamos por gentileza esclarecer:

ITEM 59:

\*Esclarecimento:

- Foi solicitado o registro de esfera em latão com banho em cromo ou aço inox, tendo em vista que o nosso produto é protegido com o processo de niquelamento para proteção contra corrosão e outras finalidades com teor protetivo, solicitamos que seja aceito o corpo em latão com banho em níquel químico.

ITEM 60:

\*Esclarecimento:

- Foi solicitado o registro de esfera em latão com banho em cromo ou aço inox, tendo em vista que o nosso produto é protegido com o processo de niquelamento para proteção contra corrosão e outras finalidades com teor protetivo, solicitamos que seja aceito o corpo em latão com banho em níquel químico.

ITEM 63:

\*Esclarecimento:

- No presente edital, é especificada arruela de vedação de borracha nitrílica. Tendo em vista que, no mercado brasileiro, em sua maioria são utilizadas arruelas de vedação de borracha PVC, e que estas não alteram a performance e a qualidade do produto, solicitamos que sejam também aceitas arruelas em borracha PVC preta.

- O item solicitado no presente edital é especificado um registro de gaveta PN16. Tendo em vista que o nosso produto supera o PN requerido, sendo ele PN25, solicitamos que seja aceito o Registro de gaveta com PN25.

ITEM 64:

\*Esclarecimento:

- No presente edital, é especificada arruela de vedação de borracha nitrílica. Tendo em vista que, no mercado brasileiro, em sua maioria são utilizadas arruelas de vedação de borracha PVC, e que estas não alteram a performance e a qualidade do

produto, solicitamos que sejam também aceitas arruelas em borracha PVC preta.

- O item solicitado no presente edital é especificado um registro de gaveta PN16. Tendo em vista que o nosso produto supera o PN requerido, sendo ele PN25, solicitamos que seja aceito o Registro de gaveta com PN25.

ITEM 68:

\*Esclarecimento:

- No presente edital, é especificada arruela de vedação de borracha nitrílica. Tendo em vista que, no mercado brasileiro, em sua maioria são utilizadas arruelas de vedação de borracha PVC, e que estas não alteram a performance e a qualidade do produto, solicitamos que sejam também aceitas arruelas em borracha PVC preta.

Segue para deferimento,

Atenciosamente,

**Yasmim Almeida**

Analista de Licitação

(38) 9 9268-1113

licitacao@sagametais.com.br

Skype: licitacao\_533

Tel.: (38) 3251 3365 / (38) 3251 3506 Ramal 2203

Rua Q N° 229 Morada Nova I

CEP: 39.390-000 Bocaiúva MG



**GAAS agora é SAGA METAIS!**

---

“...Mas, sejam fortes e não desanimem , pois o trabalho de vocês será recompensado .”

2 Crônicas 15:7

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

### **RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

**SOLICITANTE: SAGA METAIS**

Após análise técnica segue recomendações aos questionamento impetrados:

ITEM 59: \*Esclarecimento: - Foi solicitado o registro de esfera em latão com banho em cromo ou aço inox, tendo em vista que o nosso produto é protegido com o processo de niquelamento para proteção contra corrosão e outras finalidades com teor protetivo, solicitamos que seja aceito o corpo em latão com banho em níquel químico

RESPOSTA: Por se tratar de uma especificação de item solicitado por um ente consorciado ao CISAB-ZM , recomendo **INDEFERIMENTO** da solicitação , visto que o produto proposto possui descrição diversa da solicitada.

ITEM 60: \*Esclarecimento: - Foi solicitado o registro de esfera em latão com banho em cromo ou aço inox, tendo em vista que o nosso produto é protegido com o processo de niquelamento para proteção contra corrosão e outras finalidades com teor protetivo, solicitamos que seja aceito o corpo em latão com banho em níquel químico.

RESPOSTA: Por se tratar de uma especificação de item solicitado por um ente consorciado ao CISAB-ZM , recomendo **INDEFERIMENTO** da solicitação , visto que o produto proposto possui descrição diversa da solicitada.

ITEM 63/64 : \*Esclarecimento:

- No presente edital, é especificada arruela de vedação de borracha nitrílica. Tendo em vista que, no mercado brasileiro, em sua maioria são utilizadas arruelas de vedação de borracha PVC, e que estas não alteram a performance e a qualidade do produto, solicitamos que sejam também aceitas arruelas em borracha PVC preta.


RESPOSTA: Por se tratar de uma especificação de item solicitado por um ente consorciado ao CISAB-ZM , recomendo **INDEFERIMENTO** da solicitação , visto que o produto proposto possui descrição diversa da solicitada.

- O item solicitado no presente edital é especificado um registro de gaveta PN16. Tendo em vista que o nosso produto supera o PN requerido, sendo ele PN25, solicitamos que seja aceito o Registro de gaveta com PN25.

RESPOSTA: Entende-se que o Produto com a classificação PN-25 seja superior ao solicitado , diante disso, Na hipótese do item a ser ofertado pelo fornecedor , ser de qualidade igual ou superior , mesmo preço e atendendo a todas as demais descrições do item opina-se pela aceitação, salvo requisição especificada do demandante.

ITEM 68: - No presente edital, é especificada arruela de vedação de borracha nitrílica. Tendo em vista que, no mercado brasileiro, em sua maioria são utilizadas arruelas de vedação de borracha PVC, e que estas não alteram a performance e a qualidade do produto, solicitamos que sejam também aceitas arruelas em borracha PVC preta.

RESPOSTA: Por se tratar de uma especificação de item solicitado por um ente consorciado ao CISAB-ZM , recomendo **INDEFERIMENTO** da solicitação , visto que o produto proposto possui descrição diversa da solicitada.

Documento assinado digitalmente  
 ALICE SOUZA RODRIGUES  
Data: 15/08/2023 16:34:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alice Souza Rodrigues  
PREGOEIRA